

火災報知器の作動(非火災報)について

2022年3月7日

発生時の状況

2022年3月7日12時23分、3号機(定期検査中)キャスク置場建屋(注)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、今後、当該感知器の取り替えを実施してまいります。

(注)発電所で使用した原子燃料を入れた容器(キャスク)を再処理工場へ輸送する前に一時的に保管する倉庫。

以上