

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2023年8月10日

発生時の状況

2023年8月10日午前11時45分頃、発電所構内の事務本館1階(放射線管理区域外)入口付近において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

以上