

火災報知器の作動(非火災報)について

2023年8月9日

発生時の状況	<p>2023年8月9日午前7時55分、1号機(廃止措置中)タービン連屋1階の放射線管理区域への入口付近(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。その後、午前9時30分にも同火災報知器が作動しました。どちらの作動時もちに協力会社社員による現場確認をおこない、火災ではないことを確認しております。</p> <p>火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。</p>
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上