

## 入札説明書・案件内容に対する質問内容及び回答内容

調達案件名称 恵森委第2802号 ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館（仮称）新築工事の実施設計委託

入札方式 一般競争入札

質問事項	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館（仮称）新築工事の実施設計委託仕様書の総括表について、特別経費摘要に構造適合性判定及び申請完了検査とありますが、申請完了検査とは計画通知書の申請手数料のことですか。
回答	計画通知書申請手数料及び完了検査を想定しています。
質問事項	特記仕様書4.(3)d.に現地調査及び敷地測量を入念に行うこと。になっていますが、敷地測量は本業務になりますか。
回答	計画通知に必要となる事項について、現地調査及び敷地測量を行うものとします。
質問事項	質疑回答において、「主たる構造が木造で、一部を鉄筋コンクリート造や鉄骨造等とした混構造は認めます。」とありますが、耐火被覆が不要である高さ4m以上の主要構造部（梁及び屋根）が木造である場合は認められるのでしょうか。
回答	床・屋根・階段を除く主要構造部のそれぞれについて、過半以上を木造とします。