

# 家畜衛生情報

## 畜舎の火災事故に注意！！

先般、県内において畜産関係施設の火災事故が発生しました。

現時点では原因は特定されておりませんが、空気が乾燥し火災が発生しやすくなっていることから、火災事故から家畜、畜舎を守るため、今一度点検等を行いましょ。

### 1. 電気設備と配線は漏電と過熱の点検を行いましょ。

(1) 絶縁の損傷やホコリの付着により漏電が起き、火災や感電の原因になります。

- 電気設備、配線が雨や結露などにより傷んでいませんか。
- 扉に挟まれたり、ネズミにかじられたことによる配線の露出はありませんか。
- コンセントやプラグ、スイッチの周囲にホコリはたまっていますか。  
(日常的に畜舎全体の整理整頓、清掃を行いましょ。)
- 電気保安協会等の定期点検を受けて漏電の有無を確認しましょ。

(2) 電気の使用容量をオーバーしたり、コンセント・スイッチの接触が悪くなると過熱による発火の原因となります。

- タコ足配線による容量オーバーはありませんか。
- プラグはコンセントにしっかり差し込まれ、老朽化していませんか。
- 開閉器には適正なヒューズが使用されていますか。



### 2. 暖房器具等の使用時は取り扱いに注意しましょ。

- 暖房器具等の周囲に乾草、エサ袋、木材等の燃えやすいものを置かない。
- 石油ストーブは火をつけたまま給油や移動をしない。

### 3. 畜舎火災の発生を想定した準備をしておきましょ。

- 消火器具を整備・充実しておきましょ。
- 消火訓練に取り組みましょ。
- 家畜の避難方法や避難場所を検討しておきましょ。



中濃家畜保健衛生所

TEL 0574-25-3111 FAX 0574-27-3092

閉庁時は案内に従い「1」番をプッシュしてください

つながらない場合は 0574-25-3484 へ

土日・祝日、閉庁時も通報を受け付けています