

## 飛驒・世界生活文化センター環境衛生管理業務実施要領

### 第1 業務内容

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号）の規定に基づき、次の業務とする。

#### （1）空気環境測定業務

- ① 測定項目 浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流
- ② 実施回数 年6回（2月以内ごとに1回）
- ③ 測定場所 概ね下表記載の測定場所を実施すること。  
ただし、建築物環境衛生管理技術者の判断に基づき、測定場所を追加する場合は、これを妨げない。

棟名	階数	測定場所
メインアプローチ	B2	サブエントランス
	B1	アプローチ
エントランスホール棟	B1	ウェルカムプラザ、ミニシアター
飛驒コンベンションホール	B1	事務室
	1	エントランスロビー、廊下-1（準備室前）
	2	エントランスロビー
ミュージアム棟	B1	常設展示室-1、常設展示室-2
	1	常設展示室-3、展示室3
	2	展示室1、研究室、休憩コーナー
	3	収蔵作業室
食遊館	B1	エレベーターホール
	1	レストラン、エントランスホール
	2	エレベーターホール
	3	エレベーターホール
飛驒芸術堂	B1	廊下（楽屋前）
	1	ホワイエ、廊下（楽屋前）
	2	ロビー・バーコーナー
屋外	1	アリーナヤード

#### （2）飲料水水質検査業務

- ① 残留塩素測定業務
- ア 検査項目 残留塩素（味、臭気、色度、濁度その他の状況により供給する水に異常を認めたときは必要な項目を検査する。）
- イ 検査回数 年52回（7日以内ごとに1回）

② 定期水質検査業務

ア 検査項目 一般細菌、大腸菌群、鉛及びその化合物、亜硝酸体窒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物質等、pH 値、味、臭気、色度、濁度

イ 検査回数 年 2 回（6 月以内ごとに 1 回）

③ 特定水質検査業務

ア 検査項目 シアン化物イオン及び塩化シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブromokクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブromोजクロロメタン、ブromohホルム、ホルムアルデヒド

イ 検査回数 年 1 回（6 月 1 日から 9 月 30 日までの間に 1 回）

(3) 飲用受水槽清掃業務

① 受水槽 年 1 回

(4) ねずみ・害虫駆除業務

①実施場所（ねずみ防除） 全館

実施場所（害虫駆除） 4, 236 m<sup>2</sup>

別紙「害虫駆除業務対象面積計算書」のとおり

②実施回数 駆除年 4 回

(5) 貯水・汚水槽等清掃業務

① 貯水・汚水槽等 年 1 回

(6) 建築物環境衛生管理技術業務

- ・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第 6 条第 1 項に規定する、建築物環境衛生管理技術者の選任
- ・同条第 2 項に規定する、施設管理者に対する助言
- ・同法第 10 条に規定する、帳簿類の整備
- ・同法第 11 条に規定する、都道府県知事に対する報告及び立入検査への立会
- ・環境衛生管理業務主任者は、同法第 7 条第 1 項の規定に基づき、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者であること。

## 第 2 業務の条件

- 1 飲料水水質検査業務中、定期水質検査業務については、法第 12 条の 2 第 1 項第 3 号の規定に基づき、「建築物飲料水水質検査業」の岐阜県知事登録を受けている水質検査機関において実施しなければならない。

飛騨・世界生活文化センター 害虫駆除業務対象面接計算書

単位：m<sup>2</sup>

棟名	階数	室名	床面積	備考
メインアプローチ	B2F	男子便所	14.0	
		女子便所	14.0	
		車椅子便所	4.0	
		棟合計	32.0	
エントランスホール棟	B1F	男子便所	45.0	
		男子車椅子便所	4.20	
		女子便所	98.7	
		女子車椅子便所	4.2	
		多目的便所	4.6	
		SK室-1	1.4	
		SK室-2	2.4	
		多目的コーナー	38.9	
		控室-1	15.8	
		控室-2	16.0	
		ミニシアター客席	104.4	
		ミニシアター舞台	46.8	
		ミュージアムショップ	122.9	
		棟合計	505.3	
		コンベンションホール棟	B1F	会議室
更衣室-1	13.7			
更衣室-2	14.2			
湯沸かし室-1	5.0			
事務室	254.5			
印刷室	22.8			
OAコーナー	10.0			
打合せ室	11.9			
館長室	38.5			
応接会議室	52.1			
防災センター	33.3			
救護室	15.2			
男子便所	10.0			
女子便所	8.7			
SK室	1.5			
控室-1	16.0			
控室-2	19.3			
控室-3	18.3			
控室-4	17.4			
控室-5	17.4			
控室-6	17.4			
掃除具庫	5.6			
湯沸かし室-2	3.6			
1F	事務室		14.9	
	控室		14.3	
	準備室-1		14.0	
	準備室-2		14.0	
	準備室-3		48.9	
	準備室-4		49.7	
	男子便所-r		5.1	
	男子便所-2		7.9	
	女子便所-1	4.8		
	女子便所-2	7.6		
	男子シャワー室	5.9		
女子シャワー室	5.9			
湯沸かし室	3.5			

棟名	階数	室名	床面積	備考
飛騨コンベンションホール	1F	SK室-1	0.8	
		男子便所-3	20.6	
		女子便所-3	37.5	
		車椅子用便所	4.4	
		SK室-2	1.4	
		棟合計	936.7	
ミュージアム棟	BIF	チケット売り場	6.3	
		1F	男子便所	11.6
		女子便所	16.9	
		車椅子用便所	3.9	
		便所	1.8	
		化粧室	2.2	
		SK室-2	2.2	
	2F	休憩コーナー	72.2	
		図書資料室	92.5	
		デジタルミュージアム工房	26.5	
		研究部長室	299.4	
		研究室	116.2	
		会議室	48.6	
		男子更衣室	6.7	
		女子更衣室	14.3	
		男子便所	10.8	
		女子便所	9.3	
	3F	車椅子用便所	3.9	
		便所	1.8	
		SK室	0.8	
		棟合計	477.9	
食遊館		BIF	大会議室	280.8
		控室	8.5	
		パントリー	7.6	
		男子便所	8.3	
		女子便所	14.4	
		SK室	1.3	
1F	レストラン	269.3		
	厨房	65.2		
	厨房員控室	12.4		
	厨房員便所	3.8		
	男子便所	8.3		
	女子便所	8.7		
	車椅子用便所	3.8		
	SK室	1.2		
	2F	申会議室-1	142.8	
		中会議室-2	142.8	
男子便所		8.3		
女子便所		13.9		
控室		10.3		
		パントリー	7.6	
		SK室	1.1	
3F	特別室	185.8		
	男子便所	8.3		
	女子便所	8.4		
		特別便所	4.9	

単位:m<sup>2</sup>

棟名	階数	室名	床面積	備考	
レストラン・会議室棟	3F	パントリー	7.8		
		SK室	1.1		
		棟合計	1236.7		
小ホール棟	BIF	楽屋事務室	8.4		
		大楽屋	69.8		
		給湯器室	11.7		
		男子便所	9.5		
		女子便所	8.7		
		湯沸かし室	6.4		
		シャワー室-1	2.7		
		シャワー室-2	2.7		
		SK室	2.9		
		控室	11.8		
		1F	小楽屋-1	13.3	
		小楽屋-2	11.0		
		小楽屋-3	11.0		
		小楽屋-4	14.4		
		湯沸かし室	2.0		
		男子便所-1	6.8		
		女子便所-1	7.5		
		SK室-1	0.5		
		男子便所-2	18.8		
		女子便所-2	36.2		
		車椅子用便所	4.0		
		SK室-2	1.1		
		SK室-3	3.5		
		舞台	293.6		
		鳥屋	9.0		
		斜路	8.6		
		客席	350.1		
		客席前室-1	2.8		
		客席前室-2	3.1		
		客席前室-3	3.1		
		客席前室-4	2.8		
		2F	貴賓室	20.2	
			控室	17.0	
		特別便所	3.5		
		貴賓席	5.2		
		ロビー・バーコーナー	63.2		
		棟合計	1,046.9		
		総計	4,235.5		
		【内訳】 厨房	65.2		
		レストラン	269.3		
		便所	541.4		
		その他	3,359.6		

