

件名	可茂総合庁舎のトイレについて
受付日	令和2年5月29日
ご意見・ご提案の概要	可茂総合庁舎のトイレの照明が暗い上、途中で消えて真っ暗になった。スイッチで照明を付けられるようにしてほしい。
県の考え方	<p>トイレの照明につきましては、省エネ対策として蛍光灯を減らしておりますが、ご意見を踏まえ、蛍光灯を追加しました。</p> <p>照明が消える件につきましては、バリアフリー等の対策としてセンサー感知による自動スイッチを採用しておりますが、トイレの入口等に案内を掲示するほか、自動点灯時間を延長したところです。</p>
担当課	総務部 行政管理課