

自動火災報知設備（保守点検対象）一覧表

設 備 名	数 量	点検期	備 考
①自動火災報知設備		総合 1回	
受信機 GR形1級	1	外観機能 1回	
副受信機	2		
差動式スポット型感知器	209		2種
定温式スポット型感知器	74		1種
赤外線スポット型感知器	6		
光電式スポット型感知器	643		
光アナログ式煙感知器	330		AN種
火災階表示盤	23		
中継器	1式		
発信器 P型1級	92		
表示灯	92		
電鈴	118		
消火栓起動装置	1式		
常用電源	1式		
予備電源	1式		
CRT操作盤	1式		
コンピュータ盤	1式		
プリンター装置	1式		
デジタル時計	1式		
CVC F	1式		
R-P信号変換器	1式		
②ガス漏れ火災警報設備		総合 1回	
受信機 GR型	1	外観機能 1回	
検知器	3		
表示灯	3		
③非常放送設備		総合 1回	
増幅器	1式	外観機能 1回	2,160W

設 備 名	数 量	点検期	備 考
スピーカー回線	1 式		
天井スピーカー	7 3 2		
壁掛スピーカー	5 1		
音量調整器	2 4 7		
常用電源	1 式		
非常電源	1 式		
非常カットリレー	2 0		
④排煙設備		総合 1 回	
制御盤	1 式	外観機能 1 回	
シャッター	1 3 0		
防火扉	1 5 3		
排煙口	1 2 8		煙連動
排煙窓	6 6		
ダンパー	5 2		
常用電源	1 式		
非常電源	1 式		
⑤非常コンセント設備		総合 1 回	
非常コンセント	8	外観機能 1 回	1 棟11階、12階、13階、14階