

平成26年度に建設工事で発生した事故事例（工具・資材による事故）

事故概要:


コンクリート打設後の養生用ブルーシートを張るための単管パイプを組み立てていたところ、固定クランプから誤って単管が外れて転倒させてしまい、1.9m下でコンクリート打設作業を行っていた作業員の方に当て負傷させた

事故原因:

- ・上下作業を行った
- ・KYにおいて養生作業の項目がなく危険作業への認識が低かった

改善対策:

- ・上下作業の禁止
- ・安全教育の徹底



分類:コンクリート打設、養生

被害状況:6週間の加療(右肩甲骨骨折)