

平成24年度に建設工事で発生した事故事例（架空線損傷事故）

事故概要：

雪捨場にてダンプトラックの荷台を上げ排雪した後、荷台を戻し切る前に前進し、荷台が架空線に接触して破断させた。

事故原因：

- ・運転手の確認不足
- ・防護管や監視員等の安全対策の未実施

改善対策：

- ・安全教育の徹底
- ・安全対策の実施



分類：除雪工、Dtダンプアップ

被害状況：光ファイバーケーブル破断30回線が7時間不通