

# 平成28年度に建設工事で発生した事件事例（ 墜落・転落 による事故）

## 【事故概要】


架設桁の撤去作業において、架設桁の支持部材を取り外すため、作業員1名がジャッキアップを試みた際、ジャッキ支材が外れて当人にあたり、その拍子に、当該作業員が架設桁から転落（約10m下）、負傷した。

## 【事故原因】

・指示の不徹底及び安全教育の不足  
（手順外の作業を独断・単独で実施）

## 【改善対策】

・安全教育の徹底



【分類】橋梁工、架設

【被害状況】外傷性くも膜下出血 側頭骨骨折 他