

## 耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)】(岐阜県所管分)

平成29年3月28日公表分  
(特記なき限り、令和6年3月時点情報)

NO.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修の予定等		備考
						内容	実施時期	
1	中津川市役所本庁舎	中津川市かやの木町2-1	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Is/Iso=1.03 CTU・SD=0.56	耐震改修済	平成29年度	要緊急安全確認大規模建築物に該当
2	瑞浪市役所本庁舎	瑞浪市上平町1丁目1番地	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=1.00 CTU・SD=0.80	耐震改修済	平成29年度	要緊急安全確認大規模建築物に該当
3	土岐市役所庁舎	土岐市土岐津町土岐口2101番地	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	—	建替済	令和元年度	要緊急安全確認大規模建築物に該当
4	揖斐厚生病院(本館・外来棟)	揖斐川町三輪2547-4	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Is/Iso=0.35 CTU・SD=0.28	防災拠点機能に移転済	令和5年度～	要緊急安全確認大規模建築物に該当