

令和6年6月17日

質問に対する回答

都市公園課

No.	質問項目	質問	回答
1	仕様書5(2)映像投影装置・演出の手配①規格等	花のミュージアムの建築内装を改修することは可能ですか、また改修する場合の制約事項はございますか。	可能です。どのような改修等を行うかは、関係法令に従い、県と相談のうえ決定することになります。
2	仕様書5(2)映像投影装置・演出の手配①規格等	花のミュージアムの床及び2階デッキの耐荷重及び断面図など仕様がわかる資料のご提供をお願いしたいです。	ミュージアムホール及び、2階デッキの耐荷重(床用)は、360 kg/m ² です。 断面図は別添「断面図」を参照ください。
3	仕様書5(2)映像投影装置・演出の手配①映像投影装置・演出装置の手配内容	一度再生操作すれば連続再生できる等と記載がございましたが、電源のON/OFF及び映像の開始、終了作業は指定管理者様で行ってもらえることは可能ですか。	可能です。
4	仕様書5(2)映像投影装置・演出の手配①映像投影装置・演出装置の手配内容	花のミュージアムの運用時間をお教えください。	4月1日～秋のローズフェスティバル最終日までは、9:00～17:00 秋のローズフェスティバル最終日翌日～3月末日までは、9:30～16:30 となります。
5	仕様書5(2)映像投影装置・演出の手配①映像投影装置・演出装置の手配内容	今後、本設備で別の映像を再生することを想定していると記載がございましたが、具体的にお教えください。	本事業で導入した映像が相当な年数が経過した後、別の映像コンテンツを投影する可能性があることを示唆したものです。

No.	質問項目	質 問	回 答
6	募集要領 第4評価にかかる事項 2 評価会議	プレゼンテーションへの参加人数は何名 までですか。	4名までとします。
7	募集要領 第3プロポーザルの手続 き等 (5) 企画提案書等、書類の受 付	提出部数 10 部はア企画提案書のみでよろ しいでしょうか。	募集要領(5)①ア～クまですべて10部(正1部、副9部)の提 出をお願いします。
8	募集要領 第3プロポーザルの手続 き等 (5) 企画提案書等、書類の受 付	見積書の書式はございますか。サイズは A4でよろしいでしょうか。また捺印は 必要でしょうか。	書式はありません。 捺印は必要です。