

契約情報

工事（委託）番号	岐博工第 一 号
工事（委託）名	本館蓄熱槽内 P 5 ・ P 8 ポンプフート弁取替工事
施工(履行)場所	岐阜県関市小屋名1989 岐阜県博物館 （岐阜県百年公園内）
契約方式	随意契約
随意契約の場合の理由	・ 地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 5 号に該当することから、 1 者見積による随意契約とした
契約年月日	令和6年4月12日
契約業者名	大東（株）
契約業者住所	岐阜市六条南 3 丁目 1 4 - 1
施工(履行)期間	令和6年4月12日 ～ 令和6年4月30日
契約金額(消費税込)	1,064,800円
工事(業務)概要	本館蓄熱槽内 P 5 ・ P 8 ポンプフート弁が故障したため取替工事を行う。

別紙 6

随意契約をすることができる場合に
該当することの説明書

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号により随意契約をすることができる場合	今回の契約が左に該当すること等の説明
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。	1 競争入札に付していたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明 2 見積を徴した事業者の概要 3 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明。 今回の修繕箇所は、空調設備保守点検業者が本館の蓄熱槽清掃において、D 槽 P－5 冷水ポンプと A 槽 P－8 温水ポンプのフート弁が閉まらず故障を確認したものである。 これにより揚水時の呼び水の注水ができないため揚水ができず、また、他のポンプ等に負荷がかかり他の箇所の更なる故障の可能性が高まるため、取替修繕をする必要がある。 取替には蓄熱槽に水がない時でないで行えず、暖房から冷房への切替時の清掃時の 4 月中旬までに取替修繕を行う必要があるため。 4 特定の者を選定した理由 予定業者は、令和 5 年度空調関係設備保守点検業務を委託しており、当館の空調設備の構造、仕組みについて熟知、精通しており緊急の対応が可能であるため。

備考 この様式により難しいときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。