

各 位

令和 7 年 9 月 5 日
日本原子力研究開発機構
敦 賀 事 業 本 部

新型転換炉原型炉ふげん
燃料貯蔵プール建屋における工業用水の漏えいについて

平素、当機構の業務運営に関しまして、御理解、御支援を賜り、誠にありがとうございます。

9 月 4 日 11 時 10 分頃、燃料貯蔵プール建屋 1 階キャスク搬出入室（汚染のおそれのない管理区域）において、床コンクリートのはつり作業を行っていた際、電動工具が屋外への通用口付近のはつり箇所近傍にある放射性物質を含まない工業用水の埋設配管を損傷させ、工業用水が漏えいしました。その後、配管元弁を閉止し、工業用水の漏えいは停止しました。

漏えい量は建屋内と通用口合わせて約 1 m³と推計しています。
本事象による他設備や環境への影響はありません。

「ふげん」の廃止措置にあたっては、安全の確保に努め、立地地域並びに国民の皆さまの御理解を得ながら、着実に進めてまいります。

以 上

問合せ先： 敦賀事業本部 地域共生・広報課 電話番号 0770-21-5026
