

浜岡原子力発電所 4 号機 屋外 主要変圧器 自動消火設備の作動に伴う
消防署による現場確認(非火災)

2026 年 7 月 15 日

発生場所	浜岡原子力発電所 4 号機（定期検査中） 屋外 主要変圧器（注 1）付近（放射線管理区域外）
発生年月日	2026 年 7 月 15 日
状況	午前 6 時 34 分、4 号機 主要変圧器（停止中）の火災報知設備の警報が作動するとともに、自動消火設備が作動し、主要変圧器に対し自動で放水しました。 ただちに当社社員が現場を確認し、現場に火や煙、焦げた跡などがないことを確認しました。 当社は、現場確認の結果から火災でないと判断していますが、消防署から火災でない場合であっても情報提供するように要請をいただいていることから、午前 7 時 10 分頃に消防署へ情報提供し、その後、消防署による現場確認を受けたためお知らせいたします。 消防署による現場確認の結果、午前 9 時 16 分に消防署から非火災であるとの判断を受けました。 今後、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。
放射能の影響 など	本事象は、 ➢ 放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。 ➢ 発電所の安全に係わる設備への影響はありません。 ➢ けが人の発生はありません。

注 1 主要変圧器とは、発電機で発電した電気を送電線に送るため、電圧を昇圧する変圧器です。
4 号機は定期検査中のため、変圧器に電気は流れていませんでした。

以 上