

消防車の出動要請(非火災)

2026 年 7 月 23 日

発生場所	新佐倉変電所 ケーブル洞道(発電所敷地内)
発生年月日	2026 年 7 月 23 日
状況	午前 5 時 49 分、国道 150 号線南側(発電所敷地内)にある新佐倉変電所のケーブル洞道(注 1)に設置している火災報知器が作動しました。ただちに、当社自衛消防隊(注 2)が現場確認をおこないましたが、状況確認に時間を要すると判断し、午前 6 時 16 分に消防車の出動要請をしたため、お知らせいたします。 消防署による現場確認の結果、午前 7 時 16 分に火災ではないことが確認されました。 今後、火災報知器が作動した原因を調査し、適切に対応してまいります。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。



注 1 洞道とは、電力ケーブルや通信ケーブルなどを収容・保護するために設けられた地下トンネル状の設備です。

注 2 自衛消防隊とは、発電所敷地内で火災等の災害が発生した際に、初期消火や避難誘導などをおこなうために組織した所員による消防隊です。

以 上