

火災報知器の作動(非火災報)

2026 年 8 月 3 日

発生時の状況

2026 年 8 月 3 日午前 10 時 44 分、浜岡原子力発電所 1 号機(廃止措置中)チャコール建屋(注 1)地下 1 階 階段室(放射線管理区域内)の火災報知器が作動しました。ただちに協力会社社員による現場確認をおこなった結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器の取替をおこないました。なお、本事象による外部への放射線の影響はありません。

注 1 原子炉から発生する放射性希ガスを活性炭フィルタで吸着することにより放射能を減衰させる装置などを収納する建屋。

以 上