

大飯発電所3号機、4号機のプラント運転状況について(週報)

<期間:平成25年6月6日~平成25年6月13日>

平成25年6月13日  
関西電力株式会社

大飯発電所3号機、4号機の運転状況(平成25年6月6日~平成25年6月13日)について、以下のとおりお知らせします。

【運転状況】(別紙-1参照)

- ・大飯発電所 3号機  
定格熱出力一定運転中(H24.7.9~)[H24.8.3 本格運転再開]
- ・大飯発電所 4号機  
定格熱出力一定運転中(H24.7.25~)[H24.8.16 本格運転再開]

【特記事項】

特になし

以上


別紙-1

大飯発電所3、4号機のプラント運転状況について  
(6月13日(木)13時時点)

1. 発電所の運転状況

3号機	4号機
定格熱出力一定運転中	定格熱出力一定運転中

2. 運転パラメータ



3. 特記事項

特になし