

関係者各位

関西電力大飯発電所3、4号機に係る情報がありましたのでお知らせします。

9月20日0時00分頃、大飯発電所3号機で「復水処理装置注意」の警報が発報しました。

現場を確認したところ、当該装置の制御盤内にあるCPUカードの演算処理にエラーが確認されましたので、現在、当該カードのリセット操作等の対応を進めています。

当該制御盤は2系統(A系, B系)の制御系を有しており、今回はA系が異常により停止し、B系へ自動的に切り替わり制御されていますので、復水処理装置は問題なく機能しています。

本事象による大飯3号機の運転状態に影響はありません。

また、外部への放射性物質の影響はありません。

本件については、現地の保安検査官が現場確認を行っています。

なお、原子力規制委員会では大飯発電所に対する対応は現在検討中であることから、対応方針が決定するまでの間、原子力安全・保安院の特別監視チームで実施していた対応に準じて、関係者への連絡及びプレス対応を行うこととします。

以上