

関係者各位

関西電力大飯発電所3、4号機に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日(18日)16時09分頃、大飯発電所の中央制御室において、非管理区域にある油倉庫内の火災報知器が作動した旨の警報が発生したため、16時15分に公設消防に119番通報。

機器の潤滑油等を保管する倉庫

16時18分、現場確認を行い、火災が発生していないことを確認。誤作動であると判断したため、16時20分に公設消防に誤報である旨を連絡。

16時30分、火災報知器をリセット。

火災報知器が誤作動した原因については、調査中です。

本事象による大飯3号機、4号機の運転状態に影響はありません。

また、外部への放射性物質の影響はありません。

本件について、現地の保安検査官が現場確認を行っています。

以上。