

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(9月13日(木) 14:00時点・週報)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

○大飯発電所における監視

- ・大飯原子力保安検査官事務所の検査官に加え、以下の体制で監視を実施
- ・9月6日から9月10日：高浜原子力保安検査官事務所検査官
- ・9月11日から9月12日：伊方原子力保安検査官事務所検査官

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・9月7日：14時57分頃、大飯発電所3、4号機側の電動消火ポンプのモーター単体試験を実施していたところ、1、2号機側のディーゼル消火ポンプが自動起動し、同ポンプが作動したことを示す警報が発生した。正常な動作として発生したものであり原子炉施設の運転への影響はなかった。15時00分に警報をリセットし復旧した。

3. その他特記事項

- ・大飯オフサイトセンターに職員が日直勤務
9月8日から9月9日：柏崎原子力保安検査官事務所検査官