

関係者各位

関西電力大飯発電所3、4号機に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日(8月21日(火))15時36分、大飯発電所3、4号の中央制御室において、一次系補機(廃棄物処理施設等)の制御システムの保守管理を行うワークステーション(コンピュータ)が故障したことを示す警報(3, 4-1次系補機EWS故障)が発生しました。

ワークステーションを確認したところ、2台あるうちの1台のハードディスクが故障していることが確認されました。

もう1台のハードディスクは健全であることから、データの欠損はありません。

今後、ハードディスクの交換を行う予定です。

また本警報は、本ワークステーションのデータバックアップ作業中に発生していることから、その関係についても調査を行う予定です。

大飯発電所3、4号機の運転に影響はありません。

外部への放射性物質による影響はありません。

以上