

**大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制**  
**(原子力安全・保安院による確認状況)**  
**(8月16日(木)15:00時点・週報)**

原子力安全・保安院  
原子力発電検査課 統括安全審査官

## 1. これまでの作業等の確認状況

### ○大飯発電所における監視

- ・大飯原子力保安検査官事務所の検査官に加え、以下の体制で監視を実施
- ・8月 9日から8月11日：高浜原子力保安検査官事務所検査官
- ・8月12日から8月14日：伊方原子力保安検査官事務所検査官
- ・8月15日：敦賀原子力保安検査官事務所検査官

### <3号機>

#### ○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

#### ○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

### <4号機>

#### ○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

#### ○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

## 2. トラブル等の状況

- ・大飯4号機「一次冷却材飽和温度注意」警報発信監視中。異常なし。
- ・8月14日：06時01分、滋賀県内と京都府内を結ぶ送電線への落雷による大飯3, 4号機の瞬時の出力変動。復旧済み。異常なし。
- ・8月14日：10時50分頃、大飯発電所3, 4号の屋外において点検中の作業員が海水淡水化装置(B)の海水取込配管からの海水の漏えいを確認。当該海水淡水化装置の運転を停止した。原因は、配管をつなぐベローズ(伸縮継手)内に堆積物が蓄積したことにより腐食し減肉した結果、漏えいに至ったものと推定。当該ベローズを短管に取替え、海水淡水化装置を復旧済み。3, 4号機の運転に影響なし。

## 3. その他特記事項

- ・8月16日、14時00分に発電所において4号機の定期検査終了証を交付した。
- ・大飯オフサイトセンターに職員が日直勤務  
8月11日から8月12日：東海・大洗原子力保安検査官事務所検査官