

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(8月9日(木) 15:30時点・週報)

原子力安全・保安院
原子力発電検査課 統括安全審査官

1. これまでの作業等の確認状況

○大飯発電所における監視

- ・大飯原子力保安検査官事務所の検査官に加え、以下の体制で監視を実施
- ・7月31日から8月2日：美浜原子力保安検査官事務所検査官
- ・8月 3日から8月5日：高浜原子力保安検査官事務所検査官
- ・8月 6日から8月8日：敦賀原子力保安検査官事務所検査官

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転中

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・7月25日：大飯4号機「一次冷却材飽和温度注意」警報発信監視中。異常なし。
- ・8月 6日：8時12分、大飯4号機「安全系CC負荷トリップ」警報発信。A-ディーゼル発電機室サンプポンプのメカニカルシールの機能低下及び同ポンプ負荷側軸受の破損により同ポンプのモーターの過負荷が生じたことによるもの。原子炉の運転への影響なし。
- ・8月 7日：10時35分、大飯4号機「A-D/G注意」警報発生。ディーゼル発電機の燃料貯蔵タンクへの重油の補給中に油面が一時的に下がったことによるもの。原子炉の運転への影響なし。

3. その他特記事項

- ・8月3日、14時00分に発電所において3号機の定期検査終了証を交付した。
- ・大飯オフサイトセンターに職員が日直勤務
8月4日から8月5日：浜岡原子力保安検査官事務所検査官