

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月24日(火) 14:00時点)

原子力安全・保安院
原子力発電検査課 統括安全審査官

1. これまでの作業等の確認状況

○高浜原子力保安検査官事務所(7/23(月)2直)、川内原子力保安検査官事務所(7/24(火)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・定格電気出力で運転中、機器点検

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視、記録確認を実施
- ・機器点検等の現場立会を実施
- ・異常なし。

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転、定期事業者検査

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・なし

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/23(月):柏崎原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)