

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月17日(火) 15:30時点)

原子力安全・保安院
原子力発電検査課 統括安全審査官

1. これまでの作業等の確認状況

○高浜原子力保安検査官事務所(7/16(月)2直)、伊方原子力保安検査官事務所(7/17(火)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・1次冷却材系統昇温、定期事業者検査

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視、記録確認等を実施
- ・定期事業者検査の現場立会を実施
- ・異常なし。

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・7/14 16:25、大飯発電所3, 4号機中央制御室において、「第二大飯幹線1L キャリアリレー故障」警報が発報。7/17 復旧作業を完了し正常な状態に復旧。

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/16(月):浜岡原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)