

**大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制**  
**(原子力安全・保安院による確認状況)**  
**(7月16日(月)14:00時点)**

原子力安全・保安院  
原子力発電検査課 統括安全審査官

## 1. これまでの作業等の確認状況

○美浜原子力保安検査官事務所(7/15(日)2直)、伊方原子力保安検査官事務所(7/16(月)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

### <4号機>

○事業者の主な作業

- ・1次冷却材系統昇温、定期事業者検査

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視、記録確認等を実施
- ・異常なし。

### <3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

## 2. トラブル等の状況

- ・7/14 16:25、大飯発電所3, 4号機中央制御室において、「第二大飯幹線1L キャリアリレー故障」警報が発報。現在、復旧作業継続中。
- ・7/15 18:18、「4号加圧器逃がしタンク圧力高」警報が発信。7/16 02:54警報はリセットされた。原因は窒素供給圧力調整弁制御器の一時的な不調と推定。
- ・7/16 01:22、「4号機安全系CC負荷トリップ」警報が発信。非常用ディーゼル発電機(A)のターニング装置について原因調査中。
- ・現地保安検査官は現場調査への立ち会い、記録の確認を実施。

## 3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/15(日):志賀原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)