

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月14日(土) 14:00時点)

原子力安全・保安院
原子力発電検査課 統括安全審査官

1. これまでの作業等の確認状況

○美浜原子力保安検査官事務所(7/13(金)2直)、東通原子力保安検査官事務所(7/14(土)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・1次冷却材系統漏えい検査、定期事業者検査

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視、記録確認等を実施
- ・検査等への立ち会い(RCS漏えい試験、起動前弁点検の一部)を実施
- ・異常なし。

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・定格熱出力一定運転

○確認状況

- ・中央制御室における警報監視を実施
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・なし

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/13(金):志賀原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)