

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月13日(金)14:00時点)

原子力安全・保安院
原子力発電検査課 統括安全審査官

1. これまでの作業等の確認状況

敦賀原子力保安検査官事務所(7/12(木)2直)、東通原子力保安検査官事務所(7/13(金)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

< 4号機 >

事業者の主な作業

- ・ 2次系全系統温水循環運転、1次冷却材系統漏えい検査、定期事業者検査

確認状況

- ・ 中央制御室における警報監視、記録確認等を実施
- ・ 異常なし。

< 3号機 >

事業者の主な作業

- ・ 定格熱出力一定運転

確認状況

- ・ 中央制御室における警報監視を実施
- ・ 異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・ なし

3. その他特記事項

- ・ 大飯OFCに職員が宿直(7/12(木):六ヶ所原子力保安検査官事務所検査官)
- ・ 女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)