

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月8日(日) 14:00時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

○美浜原子力保安検査官事務所(7/7(土)2直)、玄海原子力保安検査官事務所(7/8(日)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・出力上昇試験、機器点検 等

○確認状況

- ・現場における立会、中央制御室における警報等監視を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(出力上昇試験、機器点検 等)
- ・異常なし。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・二次系 全系統循環運転、給水ポンプ試運転 等

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視、現場巡視を実施。
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

7/8 11:35、「情報伝送盤軽故障」※警報が発報、11:38リセット。発電所において異常は確認されず。

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/7(土):柏崎原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)。