

【大飯関連情報】 3号機でクラゲ来襲による電気出力の低下

標記の件について、関西電力大飯発電所3号機（並列後出力上昇中）に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日、大飯発電所3号機の取水口付近に大量のクラゲが来襲したことに伴い、14：55から冷却用の海水の取水量を調整したことから、電気出力が118万キロワットから116万キロワットまで低下しました。

なお、大飯3号機において、異常は確認されておらず、外部への放射性物質による影響はありません。

また、関西電力では、明日1時頃に予定されている3号機の定格熱出力一定運転への移行について、本日21時に予定どおり行うかどうか判断することとしています。

以上