

【大飯関連情報】 3号機でクラゲ来襲による電気出力の低下（第2報）

標記の件について、関西電力大飯発電所3号機（並列後出力上昇中）に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日(8日)16時頃にお知らせしたクラゲ来襲に伴う電気出力の低下に関する続報です。

取水量の調整後、取水口付近のクラゲ等の除去作業を継続しており、取水口へのクラゲの侵入が収まり、改めて取水量の調整を行った結果、21時には電気出力は当初の118万キロワットに回復しました。

そのため、関西電力では、明日1時頃に予定されている3号機の定格熱出力一定運転への移行について、予定どおり行うことと本日21時に判断しました。

以上