

**【大飯関連情報】 4号機でタービン動主給水ポンプの試運転中に警報が発生
(消灯済)**

標記の件について、関西電力大飯発電所4号機（起動準備中）に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日11時35分から38分（3分間）、大飯発電所4号機の中央制御室で、タービン動主給水ポンプの試運転中に警報が発報しました。

現在、警報は消灯しています。

この警報は、4号機のタービン動主給水ポンプ（A）試運転における運転操作において、試運転に伴い発生していた警報のリセット操作を11：35に行ったところ、「情報伝送盤軽故障」警報が発報したものです。

その後、この警報は11：38に消灯しています。

警報が発報した原因については現在調査中です。

なお、発電所内において、異常は確認されておらず、外部への放射性物質による影響はありません。

以上