

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月7日(土)14:00時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

高浜原子力保安検査官事務所(7/6(金)2直)、玄海原子力保安検査官事務所(7/7(土)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

< 3号機 >

事業者の主な作業

- ・出力上昇試験、機器点検 等

確認状況

- ・現場における立会、中央制御室における警報等監視を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(出力上昇試験、機器点検 等)
- ・異常なし。

< 4号機 >

事業者の主な作業

- ・二次系 全系統循環運転、復水器真空上昇試験、給水ポンプ試運転 等

確認状況

- ・中央制御室における警報等監視、現場巡視を実施。
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・7/7 0:47、大飯1, 2号機の中央制御室で、鹿野モニタポスト(発電所敷地外、1号から4号共用)の「モニタポストテレメータ異常」警報が発報、0:49リセット。発電所において異常は確認されず。

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/6(金): 浜岡原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)。