

関係者各位

関西電力大飯発電所3号機(並列後出力上昇中)、4号機(起動準備中)に係る情報がありましたのでお知らせします。

本日0時47分から49分(2分間)、大飯発電所1,2号機の中央制御室で、モニタポスト(発電所敷地外、1号から4号共用)の異常を示す警報「モニタポスト(現地監視型)テレメータ異常」が発生しました。

現在、警報は消灯しており、当該モニタポストでの計測は出来ています。

現在、原因を確認中ですが、現地は雷が発生しており、これによるデータ伝送異常が考えられるとのことです。

なお、発電所内において、異常は確認されておらず、外部への放射性物質による影響はありません。

また、3号機の出力上昇プロセス、4号機の起動プロセスへの影響はなく、計画通り作業を進めても、安全上の問題はありません。

以上