

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制  
(原子力安全・保安院による確認状況)  
(7月3日(火) 14:00時点)

原子力安全・保安院  
地域原子力安全統括管理官

## 1. これまでの作業等の確認状況

○敦賀原子力保安検査官事務所(7/2(月)2直)、泊原子力保安検査官事務所(7/3(火)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

### <3号機>

○事業者の主な作業

- ・炉物理試験立会(臨界ボロン濃度等)、タービン回転数上昇試験

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(炉物理試験立会(臨界ボロン濃度等)、タービン回転数上昇試験)
- ・異常なし。

### <4号機>

○事業者の主な作業

- ・復水再循環等

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・異常なし。

## 2. トラブル等の状況

- ・なし

## 3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/2:熊取原子力保安検査官事務所検査官)
- ・女川原子力保安検査官事務所から長期応援検査官を派遣中(6/30~)。