

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制  
(原子力安全・保安院による確認状況)  
(7月2日(月) 14:00時点)

原子力安全・保安院  
地域原子力安全統括管理官

## 1. これまでの作業等の確認状況

○敦賀原子力保安検査官事務所(7/1(日)2直)、泊原子力保安検査官事務所(7/2(月)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

### <3号機>

○事業者の主な作業

- ・臨界操作、臨界ボロン濃度(臨界到達時)、炉物理試験立会 等

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(臨界操作、臨界ボロン濃度)
- ・「定期検査」補助給水系機能検査、原子炉停止余裕検査(立会い)
- ・異常なし。

### <4号機>

○事業者の主な作業

- ・復水再循環

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・異常なし。

## 2. トラブル等の状況

- ・なし

## 3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(7/1:熊取原子力保安検査官事務所検査官)