

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(7月1日(日)14:00時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

川内原子力保安検査官事務所(6/30(土)2直)、泊原子力保安検査官事務所(7/1(日)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

< 3号機 >

事業者の主な作業

- ・タービン動補助給水ポンプ試運転、制御棒動作確認、C/V内点検 等

確認状況

- ・現場における立会、中央制御室における警報等監視、記録確認を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(タービン動補助給水ポンプ試運転、制御棒動作確認)
- ・「定期検査」クラス1機器供用期間中検査、制御棒駆動系機能検査(立会い)
- ・異常なし。

< 4号機 >

事業者の主な作業

- ・2次系クリーンアップ中 復水ブースターポンプ試運転 等

確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・なし

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(6/30:美浜・島根原子力保安検査官事務所検査官)