

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(6月29日(金) 15:30時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

○美浜原子力保安検査官事務所(6/28(木)2直)、川内原子力保安検査官事務所(6/29(金)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

<3号機>

○事業者の主な作業

- ・一次系 RCS昇温

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視、記録確認を実施。
- ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(RCS起動・昇温)
- ・異常なし。

<4号機>

○事業者の主な作業

- ・2次系クリーンアップ中 タービン主要弁調整作業、復水器水張替え

○確認状況

- ・中央制御室における警報等監視を実施。
- ・異常なし。

2. トラブル等の状況

<3号機警報>

- ・6/28 15:58「C直流電源盤故障・注意」発信(16:05リセット)
- ・6/29 12:39「RCP電動機軸受冷却水流量低」発信(12:40リセット)
- 13:09「RCP電動機軸受冷却水流量低」発信(13:09リセット)
- 13:37「充てんポンプ封水・油冷却器冷却水量低」発信(14:18リセット)(14:48発信(14:50リセット)、14:52発信(14:57リセット))

<4号機警報>

- ・6/29 9:59「非安全系CC負荷トリップ」発信(10:38リセット)

3. その他特記事項

- ・大飯OFCに職員が宿直(6/28:島根原子力保安検査官事務所検査官)