

関係者各位

起動準備中の関西電力大飯発電所3、4号機に係る情報がありましたのでお知らせします。

特別監視チーム及び関西電力から、大飯発電所4号機において、本日(6/29)9時59分、復水器のサンプリングポンプ※の異常を示す警報「非安全系コントロールセンター負荷トリップ」が発生した旨の連絡がありました。

※復水器の2次系冷却水中の塩分濃度を監視するために2次系冷却水の一部を採取するポンプ

現場確認の結果、負荷をかけた状態で試運転を開始しようとしたところで、当該サンプリングポンプが過負荷の状態となったことを示すランプが点灯していました。これから、同ポンプの分解点検等を行い、警報の発生原因を確認します。現在、保安検査官が情報収集を行っています。

本事象による外部への放射性物質による影響、作業員等の被ばくはありません。

以上