

関係者各位

起動準備中の関西電力大飯発電所3,4号機に係る情報がありましたのでお知らせ
します。

本日発生した、直流電源盤に係る警報が発生した件の続報です。
本件について、常時監視・緊急対応チームでは会合では会合を開き、牧野副大臣か
らの注意として、森下地域統括から関西電力に対し、以下の点が指摘された。

本日、大飯発電所3号機の直流電源漏えい監視盤で警報が発報した。
警報が発生した原因は、漏えい監視盤の操作において、誤った電源操作を行ったも
のである。
また、背景要因として、漏えい監視盤の交換を昨年6月に行っており、必ずしも操作
方法が習熟されていなかったことが考えられる。
今回の誤操作は、直接安全に影響を与えるものではなかったが、特に今回のように
機器の交換を行った場合には、職員への操作訓練等、十分に操作の習熟を図るとと
もに、操作にあたっては、確實かつ適切に行うよう、関係者に周知徹底を図られた
い。

以上