

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(6月28日(木)14:00時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

高浜原子力保安検査官事務所(6/27(水)2直)、川内原子力保安検査官事務所(6/28(木)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

< 3号機 >

事業者の主な作業

- ・一次系 R C S 漏洩確認、R C S 昇温、SG 水張り、起動前弁点検 等
- 確認状況
- ・作業現場への立会い、中央制御室における警報等監視を実施。
 - ・「安全確保上重要な行為に係る保安検査」(起動前弁点検)
 - ・異常なし。

< 4号機 >

事業者の主な作業

- ・2次系クリーンアップ中 タービン主要弁調整作業、復水器水張り
- 確認状況
- ・作業現場への立会い、中央制御室における警報等監視を実施。
 - ・異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・6/27、4:17大飯発電所3号機において発生した特別高圧送電線開閉所の警報(「C 直流地絡」警報)については、雨水・結露により漏電が発生したものと推定、事業者において、分電盤の雨水進入対策を実施することを確認。

3. その他特記事項

- ・大飯O F Cに職員が宿直(6/27:東海原子力保安検査官事務所検査官)