

関係者各位

起動準備中の関西電力大飯発電所(3号機)に係る情報がありましたのでお知らせします。

特別監視チーム及び関西電力から、大飯発電所3号機において、15時58分「C直流電源盤故障注意」の警報が発生したとの連絡がありました。

16時05分に警報はリセット(消灯)しました。

原因は、運転員が、モニタ画面が消灯していたことから、点灯させるため誤って電源スイッチを切ったために警報が発生したものです。

設備の故障はありません。

現在、中央制御室常駐の保安検査官が情報収集を行っています。

本事象による外部への放射性物質による影響、作業員等の被ばくはありません。

また、起動プロセスへの影響はなく、計画通り起動作業を進めても、安全上の問題はありません。

本件について、速やかにメールにてプレスにも情報提供を行うとともに、本日 17時からの現地での会見で説明予定のためお知らせします。

以上