

(お知らせ)

大飯発電所3号機「C直流電源盤故障注意」警報の発信について

平成24年6月28日

関西電力株式会社

大飯発電所3号機(加圧水型軽水炉 定格電気出力118万キロワット、定格熱出力342万3千キロワット)は、再稼動に向けた作業中の平成24年6月28日15時58分に、中央制御室の3号機所内盤において、「C直流電源盤故障注意」警報が発信しました。

16時05分に警報はリセットしました。

警報が発生した原因については、当社運転員が、モニタ画面が消灯していたため、画面を点灯させようと誤って、電源スイッチを切ったために警報が発生したものです。設備の故障はありません。

なお、本件は、保安規定上の運転上の制限を満足しており、法令に基づくトラブルには該当せず、現在行っている再稼動に向けた作業とも関連がなく、今後の同作業への影響はありません。

また、本事象による環境への放射能の影響はありません。

以上