

大飯発電所第3号機及び第4号機における特別な監視体制
(原子力安全・保安院による確認状況)
(6月27日(水)14:00時点)

原子力安全・保安院
地域原子力安全統括管理官

1. これまでの作業等の確認状況

高浜原子力保安検査官事務所(6/26(火)2直)、玄海原子力保安検査官事務所(6/27(水)1直)が応援検査官として発電所中央制御室にて監視。

< 3号機 >

事業者の主な作業

- ・ 2次系クリーンアップ中 主蒸気管水張り、復水循環等
- ・ 一次系RCS漏洩確認

確認状況

- ・ 作業現場への立会い、中央制御室における警報等監視を実施。
- ・ 「安全確保上重要な行為に係る保安検査」を開始
- ・ 異常なし。

< 4号機 >

事業者の主な作業

- ・ 2次系クリーンアップ中 タービン主要弁調整作業

確認状況

- ・ 中央制御室における警報等監視を実施。
- ・ 異常なし。

2. トラブル等の状況

- ・ 6/27、4:17大飯発電所3号機の中央制御室において、特別高圧送電線開閉所で異常が発生した旨の警報(「C直流地絡」警報)が発生。その後、5:26警報解除。本件は、送電線開閉所に係る警報であり、原子炉に係る警報ではない。火災の発生や焦げ跡等の異常なし。開閉所の制御用電源は2系統あり、1系統の供給は健全であることから、開閉所の機能上問題なし。外部への放射性物質による影響なし。警報が発生した原因について詳細調査中。
開閉所の遮断器等を制御するための直流電源で、3号機及び4号機それぞれから供給している。

3. その他特記事項

- ・ 大飯OFCに職員が宿直(6/26:東海原子力保安検査官事務所検査官)