

関係者各位

起動準備中の関西電力大飯発電所(3、4号機)に係る情報がありましたのでお知らせします。

大飯発電所3、4号機において、4時17分、特別高圧送電線開閉所で異常が発生した旨の警報(直流地絡)が発生しました。

開閉所の遮断器等を制御するための直流電源で、3号機及び4号機のそれぞれから供給できるようになっている。

その後、5時26分に警報は消灯しております。

本件は、送電線開閉所に係る警報であり、原子炉に係る警報ではありません。

特別監視チームが、同発電所内で、状況把握を行いました。火災の発生や焦げ跡等の異常はありません。

また、開閉所の制御用電源は2系統により供給されていますが、1系統の供給は健全であることから、開閉所の機能上、問題はありません。

外部への放射性物質による影響もありません。

現在、警報が発生した原因について、詳細調査中です。

現在、特別監視チームの保安院検査官が現場確認を行っています。

以上