

契約情報

発注機関	岐阜県立郡上高等学校
工事名	積翠寮加圧ポンプ取替工事
施工場所	郡上市八幡町小野地内 積翠寮
契約年月日	令和5年6月16日
施工期間	令和5年6月16日～令和5年9月30日
契約方法	随意契約
契約者	郡上市八幡町旭1228-1
契約金額	1,686,300円
工事概要	加圧ポンプ取替工事一式

随意契約をすることができる場合に
該当することの説明書

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 により随意契約をすることができる場合	今回の契約が左に該当すること等の説明
<p>緊急の必要により競争入札に付することができないとき。</p>	<p>1 競争入札に付していたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明 積翠寮の加圧（給水）ポンプが頻繁に動作が停止し、その都度リセット操作により再起動を行っていたが、その頻度が一日に数回となり、いつ完全停止してもおかしくない状態である。導入後25年経過しており更新時期も大幅に過ぎていることもあり、大至急取替工事を行う必要がある。また昨今の部品不足の影響でポンプユニット納期に2カ月以上必要であることもあり早期の発注が必要である。</p> <p>2 見積を徴した事業者の概要 和田梅はこれまででも当校の管工事、設備補修等での受注実績があり、かつその態度は真摯で、仕事への取り組み懇切丁寧である。</p> <p>3 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明 加圧ポンプが完全停止すると、浴室やトイレ、厨房が断水され閉寮せざるを得ず、入寮生徒へ与える影響は著しく、一刻も早い取替が必要である。またユニット納期に2カ月以上必要である現状を考慮すると、通常の見積合せ、競争入札に要する事務手続きでは時期を逸するため。</p> <p>4 特定の者を選定した理由 和田梅は当該ポンプに限らず長年、積翠寮の設備修繕等に従事しており寮の設備構造等を熟知している。特に当該ポンプに関しては昨年来、複数回の応急措置などで構造や不具合箇所、動作停止の事象詳細を把握している。またポンプの製造メーカーである川本ポンプの代理店であり、昨年度も不具合原因調査に同社とともに実施している。よって、和田梅は機器取替工事にあたり、事前調査や機種適合等の調査を待たず、速やかに機器類の手配や工事の事前準備に取り掛かることが可能で、これ以上に適切な契約相手方は同社をおいて存在しない。</p>

備考 この様式により難いときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。